

Távhőszolgáltatók az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24) TNM rendelet 6/A § szerinti, 2023. évi adatszolgáltatása a Lechner Tudásközpont számára

A távhőszolgáltató adatai:

Rövid név	MVM OTSZ Zrt.
Teljes név	MVM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
Székhely címe	2840. Oroszlány, Bánki Donát utca 2.
Honlap címe	https://mvmtavho.hu/

A távhőszolgáltatás egyes energetikai adatai településeként, hidraulikailag egységes távhőrendszerre vonatkozóan, a 2022. évi termelési adatok alapján:

Településnév	A távhőrendszer megnevezése	primer energia átalakítási tényező	megújuló energia részarány
Oroszlány	Távfűtés	1,3412	0
Bokod	Távfűtés	1,35	0
Szolnok	Széchenyi Fűtőmű	1,2465	0
Szolnok	József Attila Fűtőmű	1,3044	0
Szolnok	Móra Ferenc fűtőmű	1,1981	0
Szolnok	TVM kazánház	1,2588	0

Ha a távhőszolgáltató egy településen több távhőrendszert is működtet, akkor kérjük:

- minden egyes távhőrendszert önálló sorban feltüntetni,
- valamint jelen adatszolgáltatási űrlap további oldalaira a településről vázlatos térképet elhelyezni, ami a távhőrendszerek településen belüli elhelyezkedését illusztrálja.

Kelt: 2023.02.15.